

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŻYWCU**

34-300 Żywiec ul. Krasieńskiego 3

Centrala: 33 86-66-772, 33 86-12-137, fax: 33 86-66-773 e-mail: psse.zywiec@pis.gov.pl

Cobylek
URZĄD GMINY
Radziechowy-Wieprz
Wpl. *M. Wozniak*
dn. *11-02-2019*
1467/19
.....podpis.....
[Signature]

Żywiec, dnia 04 lutego 2019 r.

Znak sprawy; NS/HK/ 4562 - 44/2019

L. dz. *116/1*.....

**Spółka Wodno-Ściekowa
Wieprz
ul. Żywiecka 355
34-382 Bystra**

DECYZJA Nr 99/19

Na podstawie:

- art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z póź. zm.);
- § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294);
- art.37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59);

po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wody wykonanych przez podmiot w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody i sprawozdań z własnych badań jakości wody z wodociągu sieciowego Wieprz za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

stwierdza

że woda przeznaczona do spożycia, produkowana i dostarczana przez wodociąg sieciowy Wieprz, którego dysponentem jest Spółka Wodno-Ściekowa Wieprz, ul. Żywiecka 355 była przydatna do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

Zgodnie § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny dokonuje okresowej oceny jakości wody poprzez analizę sprawozdań z własnych badań jakości wody, przekazywanych przez podmioty z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego harmonogramu. W przypadku wodociągu sieciowego Wieprz, powyższej oceny dokonano na podstawie: 7 sprawozdań PIS i 6 sprawozdań z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej.

W analizowanym okresie wykonano po 1 badaniu przez PPIS w Żywcu i Spółkę Wodno-Ściekową Wieprz w zakresie monitoringu parametrów grupy B. Pozostałe próbki były badane w zakresie monitoringu parametrów grupy A za wyjątkiem 4 próbek badanych przez PIS – badanie w zakresie monitoringu indywidualnego PIS – tylko parametry mikrobiologiczne.

Próbki wody, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, były pobierane zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu harmonogramem, za wyjątkiem jednej niepobranej w Gospodarstwie Rolnym w Wieprzu.

Badania wykazały, że jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg pod względem mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym w badanych zakresach spełniała wymagania określone w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Badania wody surowej z ujęcia, wykonane przez Spółkę, wykazały zanieczyszczenia mikrobiologiczne (bakterie grupy coli). Wobec powyższego należy szczególną kontrolą objąć proces dezynfekcji wody.

Pouczenie:

- 1) Od decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
- 2) W terminie przewidzianym do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żywcu pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna z mocy prawa.
- 3) Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Radziechowy Wieprz
Wieprz 700, 34-381 Radziechowy
3. NS/HK aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w ŻYWCU

mgr Małgorzata Bednarczyk

