

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w ŻYWCU**

34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 3

Tel: 33 861-21-37, 33 860-23-91
e-mail: psse.zywiec@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-zywiec>

Znak sprawy: NS-HK.903.2.263.2025

Żywiec, dnia 19 maja 2025r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz § 21 ust.1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

po otrzymaniu w dniu 19 maja 2025r. sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wodociągu sieciowego **Wieprz**; Punkt pobrania: **Szkoła Podstawowa, Bystra 81**, w ramach kontroli wewnętrznej:

Data pobrania	Sprawozdanie z badań nr	Miejsce pobrania próbki wody
23.04.2025r.	244/NL/2025	wyznaczony punkt czerpalny - kran w kuchni

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu parametrów grupy A.

Sporządził:

Zatwierdził:

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO
Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska
mgr inż. *Iwona Uja*
ASYSTENT

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Żywcu
KIEROWNIK SEKCJI
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA
mgr inż. *Urszula Szymońska*

Otrzymują:

- Spółka Wodno – Ściekowa Wieprz
34-382 Wieprz, ul. Żywiecka 355
- Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz
34-381 Radziechowy, Wieprz 700 /e-PUAP/
- a/a NS-HK