

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

Żywiec, 2026-02-18

NS-HK.9022.2.53.2026

Gmina Radziechowy - Wieprz

34-381 Radziechowy, Wieprz 700

dotyczy:

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Juszczyńie

34-382 Bystra, Juszczyzna 275

DECYZJA Nr 67/26

Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po przeanalizowaniu sprawozdań z badań wody wykonanych przez podmiot w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody oraz sprawozdania z badań przeprowadzonych przez PPIS w Żywcu w ramach nadzoru nad jakością wody z wodociągu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Juszczyńie 275,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia, produkowana i dostarczana przez wodociąg Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Juszczyńie 275, była w 2025 roku przydatna do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny dokonuje okresowej oceny jakości wody poprzez analizę sprawozdań z własnych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego harmonogramu.

W przypadku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Juszczyńie 275, powyższej oceny dokonano na podstawie:

- Sprawozdania z badań nr OL-LW-188/2025 wody pobranej w dniu 21 maja 2025r., kran w kuchni ww. obiektu - woda przydatna do spożycia;
- Sprawozdania z badań nr Ł/0/05/2025/3513/FM/1 wody pobranej w dniu 28 maja 2025r. kran w kuchni ww. obiektu - woda przydatna do spożycia;

- Sprawozdania z badań nr 701234/25/TYC wody pobranej w dniu 17 września 2025 r., kran w kuchni ww. obiektu - woda przydatna do spożycia;
- Sprawozdań z badań nr 898395/25/TYC wody pobranej w dniu 19 listopada 2025r., kran w kuchni ww. obiektu - woda przydatna do spożycia.

W analizowanym okresie przebadano 4 próbki wody pobrane z przedmiotowego wodociągu. W ramach nadzoru nad jakością wody jedna próbka wody została przebadana przez PPIS w Żywcu w zakresie parametrów grupy A. Natomiast w ramach kontroli wewnętrznej zarządca wodociągu przebadał 2 próbki wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz 1 próbkę w zakresie monitoringu parametrów grupy B.

Wszystkie zaplanowane przez dysponenta próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej, zostały pobrane zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu.

Badania wykazały, że **jakość wody dostarczanej przez w/w wodociąg** pod względem mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym w badanych zakresach we wszystkich zbadanych próbkach **spełniała wymagania określone w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

POUCZENIE

Od decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W terminie przewidzianym do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żywcu pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna z mocy prawa.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

mgr inż. Marta Micor
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żywcu
/dokument podpisany elektronicznie/
2026-02-18

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Juszczyńie
34-382 Bystra, Juszczyzna 275
3. NS-HD w/m
4. NS-BŻ w/m
5. a/a NS-HK